Leistungserklärung

Leistungserklärung XDuct /15-08

CE
1488

Dieses Dokument wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten innerhalb der Mitgliedsstaaten ausgestellt.

1 | Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Rechteckige Entrauchungskanalstücke XDuct

2 | Verwendungszweck:
Entrauchungskanalstücke in Einzelabschnitten mit Zubehör (Weichstoffkompensatoren WSK mit Adapter, Abluftgitter, Revisionsöffnungen, Konsole, Höhenverzug, Kulissenschalldämpfer, Luftdurchlassplatten mit Anschlusskasten

3 | Hersteller:
BerlinerLuft. Komponenten und Systemtechnik GmbH
Niederlassung Mitte
Bergener Ring 11-13 I D-01458 Ottendorf-Okrilla

4 | Bevollmächtigter:
Erteilte Vollmacht für Bodo Albrecht beim genannten Hersteller
Tel. + 49 35205 51010
Email: bodo.albrecht@berlinerluft.de

5 | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 1

6 | Harmonisierte Norm:
EN 12101-7 : 2011
Notierte Zertifizierungsstelle: 1488

Das in dieser Leistungserklärung genannte Bauprodukt ist in der Bauregelliste B Teil 1 unter Lfd. Nr. 1.17.6 vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt), Ausgabe 2015/1, aufgenommen.

7 | Erklärte Leistungen:

Maximale Abmessung:	B 1.250 mm; H 1.000 mm
	E_{600} 120 (h_0) S1500single
Raumabschluss E:	Erfüllt
Raumdichtheit S (ES):	Erfüllt
Mechanische Stabilität (unter E):	Erfüllt
Aufrechterhaltung des Querschnitts (unter E):	Erfüllt
Mechanische Stabilität:	Erfüllt

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers BerlinerLuft. Komponenten und Systemtechnik GmbH:

Carsten Groth	Karsten Bruns
Geschäftsführer	Produktmanagement

Berlin, 29. September 2015