Luftkonditionierung : Referenzliste

Lieferjahr	Projekt	Projektort	PLZ/Land	Gerätetyp	Ausführung	Einsatzbereich	Ausführung genaue Bescheibung	Anzahl der Geräte	Volumenstrom
2015	TechCenter	Hamburg Finkenwerder	21	HC	Standard	Flughafen / Flugzeugbau	Lüftungsanlagen	10	20.000 m³/h
2015	KITA Reinsdorf	Zwickau	08	RXL	Dach	staatliche / öffentliche Gebäude	Dachzentralgeräte mit WRG	2	14.000 m³/h
2015	ZAL TechCenter	Hamburg Finkenwerder	21	RXL	Standard	Flughafen / Flugzeugbau	VDI 6022, senkrecht stehendes Gerät	1	5.000 m³/h
2015	TITK Schwarza	Schwarza	98	HC	ATEX	Industrie	VDI 6022, ATEX	2	16.000 m³/h
2015	Treofan	Neunkirchen	66	HC	Standard	Industrie	5 ZUL Geräte mit Filter/Erhitzer/Kühler-Leerteil/Venti und 1 ABL Gerät	6	je 50.000 m³/h
2015	Decathlon	Hückelhoven	41	HC	Dach/EcoCond	Einkaufszentrum	wetterfestes Gerät mit WRG u. integr. Kälte	1	16.000 m³/h
2015	Post	Saarbrücken	66	EC	Standard mit Kälte / Regelung	staatliche / öffentliche Gebäude	Zu- u. Abluftgerät m. WRG u. Siemens Climatix MSR	1	9.000 m³/h
2015	BASF Bau L 640	Ludwigshafen	67	HC	Standard mit Kälte / Regelung	Chemie / Pharma	ULK mit getrennt vom Luftstrom angeordnetem BITZER Kondensator und MSR (SAIA)	2	6.300 m³/h
2015	Trockner Savushkin	Russland	RU	HC	Edelstahl	Lebensmittel	Luftbehandlungsgeräte für Lebensmitteltechnologie - Komplett in Edelstahl	1	86.000 m³/h
2015	Luftfilteranlagen für den Generatorenbau	USA	USA	RXL	Standard	Industrie	Sondergerät zur Generatorbelüftung	4	1.008.000 m³/h
2015	King Abdul Aziz City for Science and Technology - BA 2	Riad Saudi Arabien	SA	HC	Standard	Universitäten / Forschungsinstitut	Innenaufstellung, Abluftgerät	7	46.500 m³/h
2015	Entenschlachtung	Ukraine	UA	RXL	Standard	Lebensmittel	Luftbehandlungsgeräte für Lebensmitteltechnologie	5	20.000 m³/h
2015	Universität, Kommunikations- und Informationszentrum	Erfurt	99	HC	Standard	Universitäten / Forschungsinstitut	VDI 6022, Befeuchtung	5	73.180 m³/h
2015	Hotel Am Kaisersaal	Erfurt	99	HC	Dach	Hotels / Raststätten	Dachzentrale, Standardgerät, inkl. MSR	3	28.600 m³/h
2015	Continental	Korbach	34	RXL	Standard mit Kälte / Regelung	Industrie	Standardgerät mit MSR	1	34.000 m³/h
2015	Klinikum	Magdeburg	39	HC	Standard mit EcoCond+	Krankenhäuser	VDI 6022, EcoCond+	2	55.000 m³/h
2015	IWS	Prisdorf	25	HC	ATEX	Industrie	VDI 6022, ATEX	2	56.000 m³/h
2014	Schönkliniken	Vogtareuth	83	HC	Hygiene mit EcoCond	Krankenhäuser	Hygieneausführung, EcoCond, OP-Bereich	2	100.000 m³h
2014	Viktoria-Apotheke	Saarbrücken	66	RXL	Hygiene	Chemie / Pharma	Hygienegerät mit Trockungsrotor	1	11.700 m³/h
2014	Movianto	Neunkirchen	66	VC / RXL	Hygiene	Chemie / Pharma	Hygienegeräte	7	120.000 m³/h
2014	FAL	Amerika	USA	RXL	Standard mit Kälte / Regelung	Flughafen / Flugzeugbau	Sondergreäte mit integrierter Kälte,	15	20.000 m³/h
2014	Herzzentrum	Ludwigshafen	67	HC	Hygiene	Krankenhäuser	DIN 1964 T4, teilweise mit D-PWT, teilweise UML-Geräte, teilweise WRG-Geräte mit EcoCond	18	ca. 4.000 - 30.000 m³/h
2014	Audi Prüfstand	Mexico	MX	RXL	Standard	Automobilindustrie	Standardgerät ABL mit G4+M5 Filterung und Ventilator + JK	4	ca. 23.000 m³/h
2014	Freudenberg	Laudenbach	69	HC	Standard mit Kälte / Regelung	Industrie	Geräte mit Klappenkreuzsystem und WRG SAIA	3	30.000 m³/h
2014	Frischli Milchwerke	Rehburg-Loccum	31	HC	Edelstahl	Lebensmittel	Luftbehandlungsgeräte für Lebensmitteltechnologie - Komplett in Edelstahl	4	75.000 m³/h
2014	Luftfilteranlagen für den Generatorenbau	USA	USA	RXL	Standard	Industrie	Sondergerät zur Generatorbelüftung	4	93.000 m³/h
2014	Raumschießanlage	Dortmund	44	RXL	Standard	staatliche / öffentliche Gebäude	Zu- und Abluftgeräte mit KVS als WRG	5	20.000 m³/h
2014	King Abdul Aziz City for Science and Technology - BA 1	Riad Saudi Arabien	SA	HC	Dach	Universitäten / Forschungsinstitut	wetterfeste Geräte, Reinräume	12	45.000 m³/h
2014	Klinikum	Coburg	96	HC	Hygiene	Krankenhäuser	Hygienegeräte	2	16. 000 m³/h
2014	MTU PST4	Augsburg	86	RXL	Dach	Industrie	Dachzentrale, Elektrolufterhitzer	1	12.000 m³/h
2014	Fraunhofer, Hochtemperaturleichtbau	Bayreuth	95	HC	Standard	Universitäten / Forschungsinstitut	VDI 6022, Befeuchtung	4	118.700 m³/h
2014	Klinikum	Helsingborg	SE	EC	Hygiene	Krankenhäuser	VDI 6022	4	58.800 m³/h
2014	Fraunhofer, Prozeßinnovation	Bayreuth	95	HC	Dach	Universitäten / Forschungsinstitut	Dachzentrale, hocheffiziente WRG	1	12.500 m³/h
2014	LTS Lohmann	Andernach	56	HC	Hygiene	Chemie / Pharma	Hygieneausführung	2	117..000 m³/h
2014	Kö-Bogen	Düsseldorf	40	RXL / FC	Standard	Bürokomfortklimatisierung	Sonderbaugeräte 3-stöckig und Flachgeräte	11	30.000 m³/h
2013	Klinikum Mittleres Erzgebirge	Zschopau	09	VC / HC	Hygiene mit EcoCond+	Krankenhäuser	Hygieneausführung, EcoCond+, OP-Bereich	2	132.000 m³h
2013	Hotel Kempinski	Gravenbruch	63	HC	Standard mit EcoCond+	Hotels / Raststätten	EcoCond+, Raucherlounge	1	14.640 m³h
2013	Albertinen Krankenhaus	Hamburg	21	HC	Hygiene mit EcoCond	Krankenhäuser	EcoCond - Basisversion, OP-Bereich, Nebenräume	26	260.000 m³/h
2013	Taunusturm	Frankfurt am Main	60	VC	Standard mit EcoCond	Bürokomfortklimatisierung	EcoCond	1	160.000 m³/h
2013	Boehringer Respimat	Ingelheim	55	VC	Standard mit EcoCond+	Chemie / Pharma	EcoCond, Reinraum	1	71350 m³/h
2013	MAN-Neoplan Lackiererei	Plauen	08	RXL	ATEX	Lackieranlagenbau / Oberflächentechnik	Standard, ATEX	10	
2013	Preh Oberflächentechnik	Rumänien / China	RO / CN	RXL	Standard	Lackieranlagenbau / Oberflächentechnik	Standard	1	20.000 m³/h
2013	Warmbad-Apotheke	Stralsund	18	RXL	Hygiene	Chemie / Pharma	Hygienegerät	1	6.000 m³/h

Lieferjahr	Projekt	Projektort	PLZ/Land	Gerätetyp	Ausführung	Einsatzbereich	Ausführung genaue Bescheibung	Anzahl der Geräte	Volumenstrom
2013	Molkerei Ammerland	Oldenburg	26	RXL	Edelstahl	Lebensmittel	Luftbehandlungsgeräte für Lebensmitteltechnologie - Komplett in Edelstahl	2	47.000 m³/h
2013	Porsche Werkserweiterung	Leipzig	04	RXL	Standard	Automobilindustrie	Lüftungsanlagen für Lackieranlagen	10	130.000 m³/h
2013	Möbelhaus Höffner	Fürth	90	RXL	Standard	Einkaufszentrum	Standard mit WRG Rotor und PWT	7	328.000 m³/h
2013	Pfleiderer	Neumarkt	92	RXL	Standard	Industrie	Standard	2	73.000 m³/h
2012	EKZ, Hofstatt	München	80	RXL	Standard mit EcoCond	Einkaufszentrum	Standard, EcoCond, Kälte, Einkaufszentrum, Bürokomplex	11	220.000 m³/h
2012	Infineon Technologies AG	Warstein	59	VC	Standard mit EcoCond+	Industrie	EcoCond+, Reinraum, Sozialräume	3	177.000 m³/h
2012	IC-Haus	Bodenheim	55	VC	Standard mit EcoCond+	Industrie	EcoCond+, Reinraum	2	62.400 m³/h
2012	Künstlerhaus Mousonturm	Frankfurt am Main	60	VC	Standard mit EcoCond+	staatliche / öffentliche Gebäude	EcoCond+	1	40.000 m³/h
2012	Geothe Plazza	Frankfurt am Main	60	VC	Standard mit EcoCond	Bürokomfortklimatisierung	EcoCond, Einkaufszentrum, Bürokomplex	2	153760 m³/h
2012	Bucher Hydraulics Lackierkabine	Klettgau	79	RXL	ATEX	Lackieranlagenbau / Oberflächentechnik	ATEX	1	21.000 m³/h
2012	Schlachthof	Weißrussland	BY	RXL	Standard	Lebensmittel	Luftbehandlungsgeräte für Lebensmitteltechnologie	6	140.000 m³/h
2011	Merck R40	Darmstadt	64	VC / RXL	Hygiene	Chemie / Pharma	Hygieneausführung		40.000 m³/h
2011	Mensa Uni	Darmstadt	64	EC	Hygiene	Universitäten / Forschungsinstitut	Hygieneausführung		93.500 m³/h
2011	Krankenhaus	Düren	52	VC	Hygiene	Krankenhäuser	Hygieneausführung und Normalausführung	2	19.300 m³/h
2010	The Squaire	Frankfurt am Main	60	VC / RXL	Standard mit EcoCond	Bürokomfortklimatisierung	EcoCond	36	1.720.000 m³/h
2010	Rechenzentrum FITS	Nürnberg	90	EC	Standard	Rechenzentrum / Rundfunk / TV	Standard mit Düsenbefeuchter	2	32.000 m³/h
2010	Klinikum Oldenburg Neubau OP`s	Oldenburg	26	RXL	Hygiene mit EcoCond	Krankenhäuser	EcoCond	10	175.000 m³/h

Legende:

Einsatzbereich	Ausführung	Gerätetyp
Automobilindustrie	Standard	HC=HygCond
Einkaufszentrum	Dach	RXL=RixnerLine
Druckerei	Hygiene	EC=EuroCond
Schwimmbäder / Sporthallen	Edelstahl	FC=FlatCond
Universitäten / Forschungsinstitut	Reinraum	VC=VarioCond
Chemie / Pharma	ATEX	
Krankenhäuser	mit EcoCond+	
Bürokomfortklimatisierung	mit Kälte / Regelung	
Rechenzentrum / Rundfunk / TV	mit DEC-Technik	
Kraftwerk	mit Wärmepumpe	
Hotels / Raststätten		
staatliche / öffentliche Gebäude		
Industrie		
Flughafen / Flugzeugbau		
Lebensmittel		
Lackieranlagenbau / Oberflächentechnik		
sonstiges		