

# Zertifikat

## Hygiene – Konformitätsprüfung

<b>Geprüftes Baumuster</b>	<b>Absorptionsschalldämpfer - Kulissentyp A</b> siehe Anlage 1										
<b>Auftraggeber / Hersteller</b>	BerlinerLuft. Technik GmbH, Herzbergstr. 87-99, 10365 Berlin										
<b>Prüfdatum /-ort</b>	14.02.2019, BLT RegionalCenter Mitte, Bergener Ring 11-13, 01458 Ottendorf Okrilla										
<b>Prüfingenieure</b>	Dipl. Ing. (FH) Jacob Kornack										
<b>Prüfkriterien</b>	Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung wurden die hygienerelevanten Anforderungen* der nachfolgenden Regelwerke geprüft: <table><thead><tr><th>Allgemeine Raumlufttechnik</th><th>Krankenhausbereich</th></tr></thead><tbody><tr><td>VDI 6022 Blatt 1:2018-01</td><td>DIN 1946-4:2018-09</td></tr><tr><td>VDI 3803 Blatt 1:2010-02</td><td>ÖNORM H 6020:2015-03</td></tr><tr><td>ÖNORM H 6021:2016-08</td><td>SWKI VA105-01:2015-08</td></tr><tr><td>SWKI VA104-01:2007-01</td><td></td></tr></tbody></table>	Allgemeine Raumlufttechnik	Krankenhausbereich	VDI 6022 Blatt 1:2018-01	DIN 1946-4:2018-09	VDI 3803 Blatt 1:2010-02	ÖNORM H 6020:2015-03	ÖNORM H 6021:2016-08	SWKI VA105-01:2015-08	SWKI VA104-01:2007-01	
Allgemeine Raumlufttechnik	Krankenhausbereich										
VDI 6022 Blatt 1:2018-01	DIN 1946-4:2018-09										
VDI 3803 Blatt 1:2010-02	ÖNORM H 6020:2015-03										
ÖNORM H 6021:2016-08	SWKI VA105-01:2015-08										
SWKI VA104-01:2007-01											
<b>Prüfergebnis</b>	<b>Die Konformität des geprüften Baumusters mit den hygienerelevanten Anforderungen der oben genannten Regelwerke wird bestätigt.</b>										
<b>Gültigkeitszeitraum</b>	5 Jahre: 03.2019 – 03.2024										
<b>Registriernummer</b>	HKP 02/19-01										



Dipl.-Ing. (FH) J. Kornack

ausgestellt am 06.03.2019, Dresden

\* Anforderungen aus Regelwerken, auf die in den zu dieser Hygiene-Konformitätsprüfung (HKP) herangezogenen Regelwerken verwiesen wird, wurden nicht berücksichtigt. Die HKP beinhaltet keine toxikologischen Prüfungen oder Bewertungen der in dem geprüften Baumuster eingesetzten Materialien. Dieses Zertifikat einschließlich seiner Anlagen darf nur in vollständiger Form vervielfältigt, verbreitet und/oder zugänglich gemacht werden.

S. 1 von 2



### **Anlage 1: geprüftes Baumuster**

Zur Durchführung der Hygiene-Konformitätsprüfung wurde seitens des Auftraggebers ein Baumuster (Absorptionsschalldämpfer - Kulissentyp A) zur Verfügung gestellt. Nachfolgend wird das Baumuster beschrieben (siehe auch Abbildung 1):

<b>Bezeichnung des Baumusters:</b>	Absorptionsschalldämpfer - Kulissentyp A
<b>Bauart:</b>	Absorptionsschalldämpfer
<b>Fertigungszustand:</b>	fertig zum Einbau in eckige Luftleitung
<b>Abmessungen (LxBxH):</b>	500 mm x 200 mm x 500 mm
<b>Werkstoff Rahmen:</b>	Stahlblech verzinkt
<b>Kaschierung</b>	Glasseide



*Abbildung 1: Ansicht Baumuster*