

Leistungserklärung

Leistungserklärung XDuct /20-06



Dieses Dokument wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten innerhalb der Mitgliedsstaaten ausgestellt.

1 | Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Rechteckige Entrauchungskanalstücke XDuct

2 | Verwendungszweck:

Entrauchungskanalstücke in Einzelabschnitten mit Zubehör (Weichstoffkompensatoren WSK 600 E, Abluftgitter, Revisionsöffnungen, Konsole, Höhenverzug, Kulissenschalldämpfer, Luftdurchlassplatten mit Anschlusskasten)

3 | Hersteller:

BerlinerLuft. Technik GmbH
RegionalCenter West
Waltherstraße 49-51, Halle 70 | D-51069 Köln

4 | Bevollmächtigter:

Erteilte Vollmacht für Dirk Weis beim genannten Hersteller
Tel. + 49 221 96495911
Email: dirk.weis@berlinerluft.de

5 | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 1

6 | Harmonisierte Norm:

EN 12101-7 : 2011
Notifizierte Zertifizierungsstelle: 0761

7 | Erklärte Leistungen:

Maximale Abmessung: B 1.250 mm; H 1.000 mm
 $E_{600} 120 (h_o)$ S 1500single
 $E_{600} 120 (v_e)$ S 1500single für Höhenversatz 2500 mm

Raumabschluss E: E_{600}
Rauchdichtheit: E600S
Mechanische Formstabilität (unter E): Erfüllt
Aufrechterhaltung des Querschnitts (unter E): Erfüllt

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers
BerlinerLuft. Technik GmbH:



Andreas von Thun
Vorsitzender der
Geschäftsführung



Karsten Bruns
Produktmanagement

Berlin, 1. Juni 2021